

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307258205

发证日期: 2021年03月11日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
DZ47 N LE-125;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆志刚

陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: GQC2019010307258205

纸 号:

型号: DZ47 N LE-125
额定冲击耐受电压(U_{imp}): 4kV
额定绝缘电压(U_i): 500V
额定工作电压(U_e): AC220V/230V/240V(1P+N, 2P)、AC380V/400V/415V(3P, 3P+N, 4P)
额定电流(I_n): 63A、80A、100A、125A
过电流脱扣器类型: 热磁式;
额定运行短路分断能力(I_{cs}): 7.5kA
额定极限短路分断能力(I_{cu}): 10kA
额定剩余动作电流($I_{\Delta n}$): 30mA、50mA、75mA、100mA、300mA
额定剩余动作类型: AC 型
剩余电流脱扣器的类型: 电子式
剩余接通和分断能力($I_{\Delta m}$): 2.5kA
使用类别: A
适用于隔离 (1P+N、3P+N 除外)
极数: 1P+N (一个保护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极常通)、4P

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心