



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0307-2691020
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: HYM1-1250

检测机构: 福建省产品质量检验研究院






样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: / 商 标: / 样品数量: / 样品来源: / 收样日期: / 完成日期: 2017-10-13	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 区
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HYM1-1250; Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC400V/690V; In:800A、1000A、1250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 400V: Ics:42kA; Icu:85kA; 690V: Ics:12.5kA; Icu:25kA; 使用类别: A类; 3P; 不适用于隔离用

主检: 	日期: 2017-10-13
审核: 	日期: 2017-10-14
签发: 	日期: 2017-10-14



备注:

1. 变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	委托人、生产者、生产企业名称变更	环宇集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司

2. 原 3C 认可报告编号: 02501-15DQ855(A2015CCC0307-2078373);

3. 出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4. 原 3C 证书编号: 2010010307437661;

5. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

