

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307026100

发证日期: 2021年03月11日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
HYM10-100/330; Ui:380V; Uimp:6kV; Ue:AC380V; In:15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:3kA(15A, 20A), 5kA(25A~50A), 6kA(60A~100A); Icu:6kA(15A, 20A), 10kA(25A~50A), 12kA(60A~100A); 使用类别: A类; 极数: 3P;

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆志刚 陆楠

中国质量认证中心