

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012267560

发证日期: 2021年04月28日

有效期至: 2022年03月31日

委托人名称	环宇集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象温州大桥工业区
制造商名称	环宇集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象温州大桥工业区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 HYM1D-125M、HYM1D-125H、HYM1DK-125M、HYM1DK-125H ; Uimp:8kV ; Ui:1000V ; Ue:AC400V/AC690V ; In:125A ; 过电流脱扣器类型:电子式 ; M 型:AC400V:Ics=Icu:55kA ; AC690V:Ics=Icu:5kA ; H 型:AC400V:Ics:55kA , Icu:85kA ; AC690V:Ics:10kA , Icu:20kA ; Icw:3kA/1s ; 使用类别:A ; 3P , 3P+N(3个保护极, N极 常通) , 4P(3个保护极, N极可开闭) , 3P、4P 适用于隔离用, 3P+N 不适用
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆刚 陆梅

中国质量认证中心